

Приложение 10  
к приказу МБДОУ «Детство»  
«ЦРР» г. Калуги  
от 01.06.2022г. № 273-од

## **Инструкция по пожарной безопасности для сотрудников МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги**

### **1. Общие требования пожарной безопасности в МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги**

- 1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ (с изм. и допол. от 16.04.2022г.), «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 (ред. от 21.05.2021 г.) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", приказом МЧС России от 18.11.2021г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".
- 1.2. Все работники детского сада должны допускаться к работе только после прохождения обязательного противопожарного инструктажа и изучения минимума пожарно-технических знаний, а при изменении специфики работы непременно проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, который установлен в МБДОУ «Детство» «ЦРР» г. Калуги.
- 1.3. Сотрудники дошкольного образовательного учреждения обязаны проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.
- 1.4. Работники дошкольного образовательного учреждения должны строго выполнять все правила предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами.
- 1.5. Работники должны неукоснительно соблюдать противопожарный режим, следовать установленным требованиям пожарной безопасности.
- 1.6. Территория ДОУ должна постоянно содержаться в надлежащей чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву, следует обязательно убирать и периодически вывозить с территории детского сада.
- 1.7. В случае обнаружения пожара немедленно сообщить о нём в подразделении пожарной охраны и принять все возможные меры к спасению людей, имущества и экстренной ликвидации пожара. Первоочередной обязанностью каждого работника дошкольного образовательного учреждения является спасение жизни детей при пожаре.
- 1.8. Имеющиеся эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.
- 1.9. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь соответствующие уплотнения в притворах, и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые обязаны постоянно находиться в исправном состоянии. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания ДОУ и в период нахождения детей в здании двери эвакуационных выходов запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
- 1.10. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны постоянно находиться закрытыми на замок.

1.11. Должностные лица и граждане, которые нарушили требования настоящей инструкции, требования пожарной безопасности и противопожарной защиты в детском саду, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

## **2. В здании и на территории дошкольного образовательного учреждения категорически запрещается:**

- 2.1. Снимать дверные полотна в проёмах, которые соединяют коридоры с лестничными клетками.
- 2.2. Оставлять без присмотра включенные в сеть счётные и пищущие машинки, радиоприёмники, телевизоры и прочие электрические приборы (за исключением холодильника), пользоваться данными приборами без несгораемых подставок.
- 2.3. Применять электрокипятильники, электрочайники для приготовления пищи в спальнях, игровых комнатах и других помещениях, которые заняты детьми (за исключение специально оборудованных для этого помещений).
- 2.4. Устраивать в чердачных помещениях всевозможные склады, архивы, хранить какие-либо материалы, производить сушку белья.
- 2.5. Отогревание замёрзших отопительных водопроводных и канализационных труб посредством открытого огня.
- 2.6. При проведении праздничных мероприятий (ёлок) зажигать в помещении дошкольного образовательного учреждения разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать детей в костюмы из ваты, марли, которые не имеют пропитки огнезащитным составом.
- 2.7. В зимний период дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов должны систематически очищаться от скопившегося снега.
- 2.8. Количество эвакуационных выходов из помещений детского сада любого этажа должно быть не меньше 2-х.
- 2.9. Проведение сварочных работ и других опасных работ в здании ДОУ может быть допущено только с разрешения заведующего дошкольным образовательным учреждением или лица его заменяющего.
- 2.10. Чердачное помещение необходимо содержать в надлежащей чистоте и обязательно запирать на замок. Ключи от чердачного помещения должны храниться в определённом месте, которое доступно для получения их в любое время суток.
- 2.11. Сторож дошкольного образовательного учреждения не имеет права уходить из помещения и территории ДОУ. Запрещено курить, применять открытый огонь, пользоваться нагревательными приборами.
- 2.12. Запрещено отвлекаться во время работы от выполнения своих служебных обязанностей.

## **3. Правила поведения при пожаре.**

- 3.1. Первый человек, который заметил пожар или задымление должен сообщить об этом заместителю директора необосленного структурного подразделения или завхозу ДОУ, оповещающих всех о случившемся.
- 3.2. Пожарную команду обязан вызвать первый, кто заметит пожар при задымлении по телефону - 101, сообщая точный адрес детского учреждения, что горит и ФИО того, кто сообщает.
- 3.3. Пожарную команду встречает то лицо, которое вызвало пожарную команду у ворот ДОУ на улице. Встречающий сотрудник кратчайшим путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно, передавая информацию о том, что именно угрожает детям.
- 3.4. При тушении возникшего пожара необходимо стремиться не создавать сквозняков и сильного притока воздуха. Поэтому важно ограничить открывание оконных стёкол в горящих помещениях. Как можно скорее обесточить электропроводку, а также произвести выключение рубильника.

3.5. Одновременно с вызовом пожарной команды и принятию необходимых мер по тушению пожара, следует приступить к подготовке, а в случае прямой угрозы к непосредственной эвакуации детей.

3.6. Эвакуацией детей должен руководить заместитель директора необосбленного структурного подразделения или старший воспитатель. Экстремальная эвакуация детей проводится в помещение, являющееся ближайшим от детского сада (здание общежития, школы).

3.7. В первую очередь надо эвакуировать детей из тех помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угрожает опасность их жизни. Из верхних этажей первыми должны выводиться дети младших возрастов.

3.8. Если лестница задымлена, нужно раскрыть окно, чтобы пропустить дым и дать приток свежего воздуха, а дверь, откуда идут клубы дыма, должна быть плотно закрыта.

3.9. Прежде чем войти в горящее помещение, следует накрыться с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, либо куском плотной ткани.

3.10. Дверь в задымлённом помещении стоит открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымлённом помещении дошкольного образовательного учреждения передвигаться ползком или пригнувшись, для защиты от угарного газа важно дышать через влажную ткань.

3.11. Если вы нашли в горящем помещении ДОУ ребёнка, который не может сам передвигаться, рекомендуется накинуть на него влажную простыню или одеяло, закрыть нос и рот влажной тканью и вывести его в безопасное место.

3.12. Если на ребёнке загорелась одежда, необходимо быстро набросить на него мокрео покрывало, одеяло, плотную ткань и плотно прижать к телу, чтобы прекратить доступ воздуха и остановить возникшее горение. Не допускается тушить одежду с помощью огнетушителя, так как это может привести к сильному химическому ожогу.

3.13. Поиски детей в горящей зоне детского сада нужно прекращать лишь в том случае, когда проверены все помещения и точно установлено, что там не осталось никого.

Ответственный за пожарную безопасность \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_)

С инструкцией ознакомлен(а)

«\_\_\_\_\_» 20 \_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_)